

2024年4月柳州市地表水水质信息公开

2024年柳州市国控断面10个；区控断面2个，为浮石坝下、对亭站，并建有自治区级水质自动监测站（以下简称“水站”）；市控断面7个。

国控断面、市控断面地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，水站地表水水质评价指标为pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷。

2024年4月，柳州市地表水水质优良。考核柳州市的10个国控断面水质优良比例为100%，2个断面为I类水质，其余8个断面均为II类水质。市控断面只采集两个断面，水质优良比例为100%，均为II类水质，水质均达到相应考核目标要求。详见下附表。

附表

柳州市 2024 年 4 月地表水水质状况

断面类型	断面名称	所在河流	水质目标	2024 年 4 月水质类别
国控 断面	大洲	融江	II	II
	浪溪江	浪溪江	II	I
	贝江口	贝江	II	I
	木洞	融江	II	II
	凤山糖厂	融江	II	II
	露塘	柳江	II	II
	旧街村	洛江	II	II
	脚板洲	石榴河	III	II
	渔村	洛清江	II	II
	象州运江老街	柳江	II	II
区控 断面	浮石坝下	融江	II	—
	对亭站	洛清江	II	—
市控 断面	梅林	都柳江	/	II
	寻江木洞屯	寻江	/	—
	丹洲	融江	/	—
	猫耳山	柳江	/	—
	北浩	龙江	/	—
	大敖屯断面	石榴河	/	—
	百鸟滩	洛清江	/	II